



- PRIMARIO O ENTRATA CALDAIA ESTERNO TUBI - LITRI 7
- SECONDARIO O SANITARIO E RISCALDAMENTO INTERNO TUBI - LITRI 3

- A interassi attacchi secondario..... mm 910
- B interassi attacchi primario..... mm 510
- C/D attacchi secondario DN32 PN16
- E/F attacchi primario DN50 PN16
- G sfiato sul primario 3/4
- H scarico sul primario 3/4
- I interasse attacco primario e attacco secondario mm 240



MODELLO SRS 6A

CASE	ALBERGHI		SRS-A	SANITARIO			RISCALDAMENTO	
	n. abitazioni	n. stanze singole		n. stanze doppie	TIPO	Lt/1'	Lt/10'	Lt/h
13	21	17	6	76	760	4590	11	183,6
18	30	24	6	84	840	5040	11	201,9

SRS	VOLUME	SANITARIO		ANELLO	RISCALDAMENTO		RICARICA
		Lt/10'	Lt/h		m ³ /h	m ³ /h	
6A	800	1414	4483	3,7	9,8	147,3	13
6A	800	1456	4740	4	10,5	157,6	12
6A	800	1500	4998	4,2	11,2	167,9	11
6A	800	1543	5258	4,5	11,9	178,2	11
6A	800	1585	5513	4,7	12,6	188,5	10
6A	800	1625	5750	4,95	13,2	198	10
6A	1000	1868	6208	5,2	13,9	208,3	11